

## 监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-022

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站综合楼室内抹灰的相关事宜

内容：经监理对升压站综合楼室内抹灰检查发现以下问题：

综合楼室内抹灰墙体表面未浇水湿润，导致墙体抹灰平整度、垂直度及光滑度不符合规范要求。

针对以上问题，总包单位收到此通知单，立即组织对不符合设计要求进行处理、整改，望加强现场管理，以免再次出现类似问题。

后附现场检查问题相片

限期二日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李进

日期：2021年10月10日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

## 升压站综合楼抹灰施工相关问题相片

相片一：



相片二：

