

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-007

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于开关站临时用电安全问题事宜：

内容： 监理项目部及业主管理项目部人员现场联合检查发现：

- 1、现场临时用电不符合规范要求，钢筋加工区域施工机械没有接地保护。
- 2、雨天插头与插座没有增添防雨措施。
- 3、钢筋加工区域线路没增设套管保护、线路混乱，存在安全隐患。

以上问题要求施工单位接到通知单后，1日内对存在隐患部位整改完成，加强现场安全管理，并书面予以回复。

(详情见附图)

项目监理机构（章）：

总//专监理工程师（签字）：

日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

