

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-008

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：关于施工现场安全事宜

内容：经现场安全监理巡视检查发现：水产路（四区、五区）路口因道路狭窄，大型车辆转弯时角度不够，存在安全隐患，要求施工单位对水产路（四区、五区）路口进行加宽处理，在未整改前不得通行。

以上事宜出现任何安全问题由你单位负责，限3个工作日内完成整改并书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.03.12



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

