

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-010

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：开关站安全隐患事宜

内容：经现场巡视发现开关站木工组业区没有增设灭火器材，存在安全隐患。

以上事宜出现任何安全问题由你单位负责，要求在1个工作日内增设灭火器材并书面回复。

(详情见附图)



项目监理机构（章）：

总//专监理工程师（签字）：李冲

日期：2021.03.18

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

