

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-011

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于开关站垫层施工问题事宜

内容：

1、开关站级配碎石回填完成，定位放线未按程序报验。

2、未经验收，施工单位将垫层浇筑。

以上存在的质量问题，要求施工单位接到通知单后立即整改，施工单位并书面回复整改情况。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：赵永强

日期：2021.03.04

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份