

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-012

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于开关站站内回填土问题事宜：

内容：

1、开关站站内进场回填土草根过多，需要对草根进行挑捡，禁止带草根回填。

以上存在的质量问题，要求施工单位接到通知单后立即整改，施工单位并在3个工作日内书面回复整改情况。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）： 赵煥松

日期：2021.03.05

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

