

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-024

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：进场材料事宜

内容：2021年03月18日进场的接地扁钢、过路套管镀锌层厚度，经现场监理检测达不到设计图纸（75-85） μm 的要求。

现要求你单位对此批次不合格的材料进行退场处理。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后2日内完成退场，并书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.03.18

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

