

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-028

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：开关站综合楼一层梁钢筋质量事宜

内容：2021年03月29日监理部人员在巡视检查开关站一层梁钢筋绑扎发现，梁底层钢筋锚入柱子无弯钩，锚入柱子的锚固长度不符合规范要求。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后1日内整改完成，并进行书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.03.29



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

