

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-048

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由：关于开关站围墙桩基施工事宜

内容：根据设计院回复的联系单内容，开关站围墙，北墙、西墙、隔墙全部回填2m以上深回填土，现要求总包单位根据现场地质回填土情况，北墙、西墙、隔墙必须打桩。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

项目监理单位（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.04.29



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。