

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-049

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：关于光伏区电缆敷设事宜

内容：光伏区北区、南区集电线路电缆敷设未经验收擅自隐蔽施工，电缆保护盖板过窄，厚度但不符合要求，27#塘电缆沟深度达不到设计要求，要求总包单位更换符合要求的电缆保护盖板。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

（详情见附页）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.04.24



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

