

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-062

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由：开关站围墙质量事宜

内容：1、开关站围墙地梁钢筋搭接长度不够，现要求立即整改。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复。



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）： *[Signature]*

日期： 2021.05.09

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

