

### 监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-027

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：关于升压站安全的相关事宜

内容

我监理项目部巡查施工现场发现以下问题：

1、升压站临时用电配电箱安装在脚手架上，因脚手架是钢制的，导电性很强，存在安全隐患。

2、升压站脚手架铺设的竹排和木板，两头未绑扎牢固，严禁不绑扎就投入使用。

针对上述问题；要求你单位 2 日内整改完成，同时做好施工现场安全技术交底工作，整改自检自查合格后报监理项目部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2021 年 9 月 28 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



