

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-028

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于回填土相关事宜

风机基础、升压站、道路存在如下质量问题：

- 1、5#、6#、7#风机基础未分层夯实、无回填土检测报告。
- 2、5#、6#、7#风机基础无沉降观测数据。
- 3、升压站综合楼、配电楼未分层，无回填土检测报告。
- 4、场内道路无回填土检测报告。

以上质量问题，未提供回填土检测报告及检测数据，我方拒绝资料签认。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份