

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-033

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于 5#风机与箱变连接段电缆头制作事宜。

1. 电缆头接地制作、连接不规范。（后附图片）
2. 现场电缆预留量不足，应至少预留 2 个电缆头长度。

以上质量问题，限期 5 天内整改完成。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份