

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-041

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

机舱进水后续处理事宜

内容：

基于昨晚机舱进水现对总包单位提以下要求：

1、全面检查主机设备情况，要求总包对进水、损坏部件及时厂家更换另要求总包全面排查整改现场安全隐患，总包及各参建单位做好设备保管工作。

2、要求总包尽快把主机设备级塔筒转运至项目现场。

以上要求望总包单位及时处理，限三日内回复

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份