

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：关于线塔组立的相关事宜

内容

在监理巡视过程中发现 N102 号线塔组立时，施工区未设置防护栏杆或警示线，无安全标志标识牌，存在安全隐患。现要求贵单位立即进行整改，杜绝类似问题的发生。（后附图片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

苗宇明

日期：2021年3月21日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

后续

