

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-011

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于外送基塔基础接地相关事宜

我方在巡视检查过程中发现 26 号线塔接地敷设不符合设计要求及规范规定，现要求你单位限期 3 天内整改完成。（后附图片）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

