

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-020

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：关于施工现场的相关安全事宜

内容

我监理项目部巡查施工现场发现如下问题：

- 1、风机基础防雷接地网焊工无证操作，特种作业人员需持证上岗。
- 2、要求总包单位人证合一专职安全员到场，对工程进行安全管理，同时再次要求升压站安全员现场监督管理，未经业主、监理同意不得离岗。
- 3、场内道路室外存放柴油桶处没有安全围栏、防静电设施。
- 4、搅拌站备用发电机无防雨棚。
- 5、道路树木砍伐需要做到工完、料净、场地清。

针对上述问题；要求你单位 3 日内整改完成，同时做好施工现场安全技术交底工作，整改自检自查合格后报监理项目部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2021年8月18日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



搅拌站备用发电机