

监理工程师通知单

工程名称：江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

编号：ZHLJL-TZD-001

致：江苏启辉电力科技有限公司

抄送：镇江浙交新能源发展有限公司

主题：关于施工单位现场施工检查，存在安全相关事宜

内容：

2020 年 12 月 28 日，经监理在 9# 厂房屋面巡视发现，现场施工存在以下安全事宜：

- 1、部分施工人员未做好安全防护，在屋面施工未佩戴安全帽；
- 2、屋面采光带未架设安全警示带或者用安全网覆盖。
- 3、现场安全文明施工需加强管理，当天施工产生的垃圾，下班前及时清理出场。

针对以上问题，现要求施工单位把安全防护措施整改完成后，报监理复查合格后方可继续施工。同时要求江苏启辉电力科技有限公司现场管理人员、安全员严格执行安全方案制定的安全措施，加强人员安全意识教育，严格监督检查安全设施落实情况 and 安全防护用品正确使用情况。

限期 3 日内整改完成并回复监理方。

后附不规范相片


项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：2020.12.28

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

相片一：采光带未架设安全警示带或在敷设安全网



相片二：施工人员未佩戴安全帽

