

监理通知单

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL-011

主送：浙江西子联合工程有限公司

抄送：滁州嘉晖新能源科技有限公司

内容：关于桥架盖板、紧固件质量事宜

- 1、桥架盖板部分出现腐蚀严重、观感差，影响工程质量；
- 2、桥架部分紧固件螺栓存在生锈严重，影响工程质量；
- 3、其他未尽事宜，请自查自纠。



鉴于上述情况要求你单位对腐蚀、生锈材料进行返厂处理，待监理部复验合格，方可使用。限二日内回复

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2021年5月24日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份