

监理通知单

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目 编号: SHZH-JLTZ-001

致: 上海夸父新能源科技有限公司 (项目部)

事由:

安全防护

内容:

经现场检查发现: 现场正在施工的 14#公寓楼四周女儿墙高度不足, 存在安全掉落隐患。现要求你单位项目部对 14#公寓楼四周女儿墙安全防护做到位, 并加强对现场施工做好安全措施, 确保安全工作。

本通知单要求 2 日内回复。



监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2021 年 09 月 11 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。