

监 理 通 知 单

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-TJXM-01

致：浙江西子联合工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工现场 3#屋面施工垃圾清理事宜；

内容：

1、监理项目部与业主项目部、施工项目部于 2021 年 10 月 23 日上午在施工现场 3#屋面检查时要求，光伏支架上套筒檩托板包装袋，下班前进行收集、集中保管，严禁从屋面向地面直接抛下，需起重机再往屋面调运材料时，用起重机进行调运下屋面。截止今天（2021 年 10 月 27 日）屋面施工垃圾未收集清理。

2、3#屋面电缆桥架连接件个别安装不符合规范、桥架连接处编织接地线安装松动且安装方式凌乱。

现要求：

现监理项目部要求你单位两天之内对以上问题进行整改，整改完成后报监理项目部进行复查，否则将对你单位进行考核。

附：施工现场问题照片：

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：王立杰

日期：2021年10月27日



扫描全能王 创建

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



3#屋面施工垃圾

