

监 理 通 知 单

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-MHY-TZD-002

致：宁波超发电力工程有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目》：目前正在 6#屋面支架安装，存在以下问题：

- 1、个别支架下方支座安装歪斜，需调整；
- 2、支架下方 C 型钢安装不应与支座边缘过近，以免受力滑脱；
- 3、个别支座固定螺丝未打紧；
- 4、支座与钻尾螺丝孔应使用密封胶密封；

(下页附图)

以上现象要求你方立即整改并及时回复；

抄送：浙江交投新能源投资有限公司

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：2021



