

工程罚款单

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JAQ2-JLFK-00

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	集电线路
被罚金额 (大写)	伍 万 元 整
<p>罚款原因:</p> <p>集电线路 AN65#、BN13#铁塔基础浇筑监理项目部检查发现:</p> <p>你单位未按 2021 年 4 月 18 日设计人员 (蒋尚旭) 降水处理要求进行降水处理、基坑低部清淤泥至持力层。你单位未按设计要求进行降水、清淤处理及业主和监理未到场的情况下, 便进行基础混凝土浇筑。</p> <p>现对你单位考核 5 万元整。望你单位, 按设计变更要求进行整改。</p>	
<p>项目监理部意见:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  <p>项目监理部 (章): 总监理工程师:  日期: 2021年4月19日</p> </div> </div>	
<p>建设管理单位意见:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  <p>建设管理单位 (章): 项目经理:  日期: 2021年4月19日</p> </div> </div>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

