

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-010

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于 7#方阵支架基础预埋件撒料事宜。

内容：

监理项目部于 2021 年 05 月 01 日对 7#方阵支架基础混凝土浇筑 检查发现质量隐患如下：

- 1、钢筋预埋桩仍然有前后桩放错位置，前桩（1400mm）当后桩（1600mm）使用，存在着严重的质量问题及安全隐患。
- 2、孔深参差不齐，部分孔洞塌落严重等现象。

现要求：

现监理项目部要求你单位制定出施工现场管控措施，以免此类问题再次发生，否则，将对你单位进行考核，且产生的后果由你单位全部承担。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2021年05月01日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。