

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-026

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于 19#箱变高低压电缆进出线保护管事宜。

内容：

监理项目部及总包项目部对施工现场进行检查时发现：

19#箱变高低压电缆进出线保护管穿管不符合规范。

现要求：

要求你单位立即整改。严格按照图纸要求施工。否则一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024年06月18日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

