

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号：SXMB14-SG-019

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM15-JL01-019 的监理通知后，已按要求完成了 光伏线缆穿管接口保护和过路穿管保护 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、低压光伏线缆穿管接口处已整改，并将接口处进行包裹，整改照片详见附件。
- 2、过路电缆穿镀锌钢管口添加橡胶套圈，保护电缆在穿管不受外皮刮伤，整改照片详见附件。

附件：见附件

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

经复查已整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



