

监理通知回复单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: SXMB14-SG-018

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-018 的监理通知后, 已按要求完成了 BN14 接地焊接焊渣未处理 工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

我单位已按照要求清除焊渣, 并重新做好防腐处理, 望贵单位进行现场复查。

施工项目部(章):

项目经理: 安国

日期: 2021.05.28

监理项目部复查意见:

经复查已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 贾多光

日期: 2021.05.28

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 1 份、监理项目部、施工项目部存 1 份。

