

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-005

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于升压站围墙基础施工等相关事宜


内容：

1、升压站北侧围墙基础回填时未进行报审，擅自施工；

2、围墙基础回填时未按照要求在整个回填区深度范围内进行分层碾压；

针对以上问题要求你单位严格按照施工程序和规范施工，加强现场施工质量管理，对存在的问题立即进行整改，杜绝隐患发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：_____

日

期：

2021.05.27

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。