

## 监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-011

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区 02 单元管桩桩头破损相关事宜

内容：

监理项目部现场检查发现，你单位施工的光伏区 02 单元管桩施工过程中，个别管桩头打爆，造成管桩桩头破损；

针对以上问题要求你单位加强现场施工质量管理，做好技术交底，严格按照施工工艺施工，对存在的问题立即进行整改，避免类似问题再次发生。


限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：孔金才

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。