

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-023

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于升压站综合楼未经报验就施工的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站综合楼 施工过程中，基坑东侧开挖一半，未经报验、未经各方基础验槽，擅自进行基础垫层施工，严重违反工程规范管理。

针对以上问题，特要求你单位立即停止施工，确实按深基坑专项施工方案执行，确保综合楼施工质量、安全。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建