

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-024

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于升压站综合楼施工质量的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站综合楼施工过程中，部分灌注桩钢筋没有全部伸入基础以下。

针对以上问题，望你单位采取有效措施，确保桩基承载力满足图纸设计要求。

限2个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建