

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-025

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于 11#铁塔基础浇筑安全相关事宜

内容：

经检查你单位在 11#铁塔基础浇筑施工过程中，作业道跳板没有固定，没有护栏，基坑没有安全标识，没有安全围栏，存在安全隐患。

针对以上问题，望你单位采取有效措施，及时进行完善、整改，确保施工安全。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



期：

2021年7月19日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

