

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-029

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于 10#方阵组件安装质量较差相关事宜

内容：

经检查你单位在 10#方阵支架、组件安装施工过程中，部分支架安装弯曲、不平直，部分组件安装不整齐，存在波浪，相邻组件高差超出规范要求；

针对以上问题，望你单位采取有效措施，及时进行整改，确保施工质量，做好技术交底，避免类似问题再次发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：



孔金才

2021年8月4日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

