

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-037

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区二标段管桩倒运卸车事宜

内容：

2021年8月15日监理项目部对光伏区二标段管桩倒运卸车施工进行了检查，发现现场存在直接将管桩从近一米高的车上掀到地上的野蛮施工情况，给管桩的质量造成了很大的隐患，严重影响了管桩的质量。

针对以上问题，现要求你单位立即整改，停止野蛮施工，严格自查，立即按相关规范和工艺要求进行整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。（照片附后）

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

