

监理工程师通知单

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: JXM15-JL01-040

致: 安徽中建富华能源建设有限公司(施工项目部)

抄送: 绥化通力渔光一体科技有限公司


主题: 关于 13#、14#方阵支架檩条安装质量较差相关事宜

内容:

经检查你单位在 13#、14#方阵支架檩条安装施工过程中, 个别处檩条不顺直, 不符合规范要求;

针对以上问题, 望你单位及时进行整改, 确保施工质量, 加强质量管理, 避免类似问题再次发生。

限 2 个工作日内整改完成, 书面回复。



监理项目部(章)

总(专业)监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送施工单位, 抄送建设单位。



扫描全能王 创建