

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-045

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加强升压站施工安全的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站施工过程中，存在以下问题：

- 1、现场材料摆放没有集中规整，钢管和模板随意凌乱摆放一起，没有挂标识牌（附图 1）；
- 2、煤气罐危险易燃物品随意摆放，没有集中管理（附图 2）；
- 3、个别施工人员安全帽没有产品证明标识；
- 4、现场临时用电没有开关箱和漏电保护器；

针对以上问题，望你单位引起高度重视，加强现场安全管理，对存在问题立即整改，杜绝事故发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建