

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-046

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于 35KV 高压电缆施工质量事宜

内容：

2021 年 9 月 4 日监理项目部对一期集电线路 35KV 高压电缆施工质量进行了检查，发现存在以下主要问题：

- 1、过路和过塘梗电缆排管未按图纸要求施工，如两端未封堵、未砖砌筑等；
- 2、14#塔-升压站、11#箱变-1#塔、12#箱变-1#塔 35KV 高压电缆采用钻孔方式敷设，施工方法于图纸不符，且也未安装电缆保护管；
- 3、个别处箱变高压电缆未固定好；

针对以上问题，现要求你单位严格自查，立即按图纸和相关规范要求整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部

总（专业）

日

期：



王全才

2021年9月4日

监理通知单一式三份，由项目监理机构填写，发送施工单位，并送建设单位。



扫描全能王 创建