

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-050

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区一标段箱变接地施工质量事宜

内容：

2021年9月28日监理项目部对光伏区11#等箱变接地焊接施工质量进行了检查，发现存在焊接不规范、质量差、个别处未进行防腐、接地制作工艺差等问题，不符合规范要求。

现要求你单位严格自查，立即按设计图纸、相关规范和工艺要求进行整改，整改完成后自检合格后报监理项目部复查，同时对所有箱变接地焊接质量进行排查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建