

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-056

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于西区施工质量事宜

内容：

你单位在西区施工中存在以下问题：

- 1、桩基施工过程中，桩基定位不准确，局部桩位偏差较大；
- 2、局部支架安装不平整（附图）；
- 3、26区有两根桩基已经断裂（附图）。

根据以上情况，现要求你单位尽快整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：张世忠

日

期：

2021年10月20日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建