

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-057

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司


主题：关于升压站综合楼二层室内抹灰质量事宜

内容：

监理部现场巡视发现升压站综合楼二层室内抹灰施工过程中局部接茬处抹灰不平整，影响抹灰施工质量；

现要求你单位尽快整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：李君

日

期：2021年10月23日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建