

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-059

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于西区现场安全的相关事宜

内容：

你单位在 27 区施工中管桩堆放太高，且在施工中没有从上而下进行取桩，直接从底部进行取桩（附图），导致管桩堆放滚落风险增加，存在严重安全隐患。

现要求你单位立即整改，同时进行场区安全隐患排查，杜绝事故发生，完成整改后报监理项目部复查，确保施工安全。

以上限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建