

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-060

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加强升压站施工安全的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站综合楼施工过程中，3名施工人员未佩戴安全帽，个别高处作业人员安全防护措施不到位。

现要求你单位立即整改，同时进行场区安全隐患排查，杜绝事故发生，完成整改后报监理项目部复查，确保施工安全。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：_____

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建