

监理工程师通知单

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: JXM15-JL01-065

致: 安徽元正新能源电力有限公司(施工项目部)

抄送: 绥化通力渔光一体科技有限公司

主题: 关于现场施工质量相关事宜

内容: 经监理检查你单位在光伏区施工中存在问题:

- 1、7区个别立柱焊接不规范, 焊渣未清除, 焊缝太薄, 厚度达不到设计要求; (图1)
- 2、27区个别相邻支架高差较大, 超出规范要求; (图2)
- 3、26区部分组件安装不平整, 波浪较大; (图3)

针对以上问题, 望你单位引起高度重视, 加强现场质量管理, 对以上问题完成整改后报监理项目部复查。

以上限2个工作日内整改完成, 书面回复。



图 1



图 2



图 3

监理项目部(章)

总(专业)监理工程师

日



填报说明: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 发送施工单位, 抄送建设单位。



扫描全能王 创建