

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-066

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于现场 14 区桥架接地焊接施工质量相关事宜

内容：2021 年 11 月 29 日监理部现场巡视检查发现 14 区高压电缆桥架接地焊接质量不符合要求，未进行满焊（图 1、图 3），个别焊接处虚焊（图 3）；

针对以上问题，望你单位引起高度重视，加强现场施工质量管理，对以上问题完成整改后报监理项目部复查。

以上限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



图 1



图 2




图 3

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



秦福东
2021年11月29日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建