

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-072

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于现场施工安全相关事宜

内容：

2021年12月20日监理部现场巡视检查发现19区带电变压器电杆明显倾斜，拉线拖地，无安全警示标识及安全防护措施，存在严重安全隐患；

针对以上问题，望你单位立即安排人员进行整改，做好安全防护措施，避免发生安全事故。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师

日



期：

秦新章
2021年12月20日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

