

## 监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-074

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于现场施工质量相关事宜

内容：

2021年12月23日监理部现场巡视检查发现升压站一次舱3#、4#集电线路接线混乱，高压电缆使用铁丝绑扎，舱内垃圾未清理干净，不符合规范要求；

针对以上问题，望你单位立即安排人员进行整改，加强现场施工质量管理，严格按照规范标准进行施工；

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师

日



期：

秦韵

2021年12月23日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

