

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目 编号: ZHJL-TZD-001

致: 中机国际工程设计研究院有限公司施工项目部

事由:

1、为确保工程质量,开关站、SVG、箱变基础必须签字盖章蓝图进场后施工。

2、监理现场巡视发现,08 线材库开关站基础圈梁钢筋搭接长度达不到规范要求、模板未加固到位、钢筋保护层垫块未垫好。

以上问题要求尽快落实及整改,否则由此引发的质量问题所造成的损失由你单位承担。限 2 日内落实整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王明

日 期: 2021 年 5 月 13 日



注本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

