

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目 编号: ZHJL-TZD-003

致: 中机国际工程设计研究院有限公司施工项目部

事由: 关于箱变基础缺少百叶窗的问题

监理在巡视检查时发现,有部分箱变基础缺少 2 个百叶窗,影响空气流通及电气设备散热,现要求你单位立即整改,限 2 日内落实整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王明

日 期: 2021 年 5 月 19 日

造成的注本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

