

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目 编号: ZHJL-TZD-004

致: 中机国际工程设计研究院有限公司施工项目部

事由: 关于开关站、SVG 接地网扁铁的质量问题

监理在巡视检查时发现, 开关站、SVG 基础所使用的接地扁铁材料与图纸不符, 镀锌层厚度达不到设计要求, 影响工程质量, 现要求你单位立即整改。限 2 日内回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王同富

日 期: 2021 年 5 月 22 日

造成的注本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

监理通知单 ZHJL-TZD-004(附图)

